

質 問 ・ 回 答 書

令和8年4月21日

守口市門真市消防組合消防本部 総務課 管財係

物件名 門真本署キュービクル更新設計業務委託

	質 問 事 項	回 答
1	1. 委託仕様書 2.2.3 現地確認調査報告書は令和8年5月15日までに提出とありますが、入札日は5月13日です。15日は出来ません。変更日を示してください。	令和8年6月12日とするもの
2	2. 委託仕様書 2.3.(1) で更新機器が示されていますが、撤去品のPCB調査は不要でしょうか。	設計業務では不要とするもの
3	3. 委託仕様書 2.3.(2) キュービクル箱体塗装とありますが、塗装範囲と内容をお示し下さい。	外部塗装のみとするもの。但し、現地調査の結果、腐食が内部まで進行している場合は、内部塗装を実施するか検討すること。
4	4. 委託仕様書 2.4.7 停電作業に伴う仮設電源計画の検討等とありますが、仮設電源の必要な機器等の名称・容量を、お示し下さい。また、既設発電機に送電可能か不可能かお示し下さい。	給電エリア等については、契約後協議により決定するもの。既設発電機に送電可能か不可能かは、現地調査にて確認すること。
5	5. 既設キュービクルの単線結線図・箱体図をお示し下さい。	別添資料のとおりとするもの